



Alteração na Rede de Monitoramento ABB

- 1 - Entra na Rede do inversor colocando o endereço de IP 192.168.117.1
- 2 - A é a sequência PK que está na etiqueta do inversor



- 3 - Connectivity --> WLAN



- 4 - Escolher a opção DHCP

WLAN Status

Wireless channel 1

You are connected through the channel 1 (Access Point)

Mode:

Access Point

Status:

on

SSID:

ABB-10-98-c3-eb-72-d9

IP:

192.168.117.1

Wireless channel 2

Mode:

Station

Status:

idle

Connected to:

Signal level:

IP:

Netmask:

Edit channel 2 configuration

IP Settings

DHCP

Available Network (SSID)

ION-Guest


Password

energiasolar

Save

5 - Aguardar a Conexão

2



6 - Conectado

